



Månad	Datum	lakttagelse och lukt	Egen åtgärd*	Serviceåtgärd**	Övrigt
Jan					
Feb					
Mars					
Apr					
Maj					
Juni					
Juli					
Aug					
Sept					
Okt					
Nov					
Dec					



	1gång/vecka	1ggr/mån	1ggr/år	Med 5 års mellanrum	Med 10 års mellanrum
SLAMAVSKILJARE, gamla system					
Uppföljning av slamavskiljarens påfyllnad*		x	X		
Tömning vid behov, rekommenderas 2 ggr/år**			X		
Inspektion av anläggningens skick och funktion (t.ex. sprickor, hopsjunkning)**					X
INFILTRATIONS- OCH MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR, kontroll av slamavskiljare, se ovan.					
Kontroll av ventilation genom luftningsrören och fördelningsbrunnen*		x			
Kontroll av infiltrering av avloppsvatten genom fördelningsbrunnen och luftningsrören*		x			
Granskning av brukbarheten och konstruktionen**					X
Rengöring av infiltreringsrören**					X
Kontroll av insamlingsbrunn och utlopp i markbädd*		x			
Mätning av pH i eventuell fosforbrunn*		x			
MINIRENINGSVERK					
Granskning av processen (lukt, kemikalimängd, elektricitet) *	x				
Service och granskning av servicefirma**			x		
Avlägsnande av överlopps slam, vid behov**			X		
Påfyllning av kemikalier enligt tillverkarens anvisningar*			x		
Granskning och rengöring av utloppsröret*			x		
Sedimenteringsprov*	x	x			
Granskning av reningsverkets konstruktion och täthet**					X
SLUTEN TANK					
Tömning efter behov**			x		
Inspektion av överfyllnadslarm*			X		
Kontroll av vattentätheten och brukbarheten**				X	

X

= krav

x

= rekommendation

Åtgärder med fet stil: Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten utanför avloppsnätet (209/2011)